PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 27.05.2021 r.

HK.9022.137.2021

KOMUNIKAT Nr 36.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 20.07.2021 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Łebień (gm. Damnica), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik 3 jtk/100 ml, wartość parametryczna 0 jtk/100 ml). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Zarządca urządzenia wodociągowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podjętych działaniach naprawczych i zleceniu badań kontrolnych jakości wody z urządzenia wodociągowego w Łebieniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Słupsku
Włodzimierz Sławny

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk