



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.174.2021

Słupsk, dnia **15 WRZ. 2021**

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 12.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Damnica za 2020 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica, eksploatował 15 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrujących mieszkańców 23 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Damnica;
 - Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. Bobrowniki 19, 76-231 Damnica eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące mieszkańców miejscowości Świtawy;
 - Wosana S.A. z/s w Andrychowie ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów, Oddział Produkcyjny w Damnicy ul. Przemysłowa 7, 76-231 Damnica eksploatowała 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład produkujący napoje Wosana;
 - Piekarnia Antoni Wrzosek, Joanna Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica eksploatowała 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynek piekarni;
 - Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o. w Lęborku, Tartak w Damnicy ul. Przemysłowa 4, 76-231 Damnica eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące pomieszczenia biurowe i socjalne Tartaku w Damnicy;
 - Gospodarstwo Rolne „Rędzina” Sp. z o.o. Wieszyno 2, 76-204 Słupsk 6 eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynki gospodarstwa rolnego w Wielogłowach.
- 2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy

- | | |
|--|-------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damnica | - 190 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Strzyżyno | - 37 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka | - 23 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Bięcino | - 16 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Zagórzycza | - 106 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Stara Dąbrowa | - 23 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Łebień | - 21 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Saborze | - 60 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damno | - 87 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Domaradz | - 38 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Świecichowo | - 44 m ³ /d |

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Mianowice - 19 m³/d
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Jeziorka - 2 m³/d
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Łojewo - 19 m³/d
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Bobrowniki - 99 m³/d
 - Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.
 - indywidualne ujęcie wody Świtawy - 30 m³/d
 - Wosana S.A.
 - indywidualne ujęcie wody Wosana Damnica - 35 m³/d
 - Piekarnia Antoni Wrzosek, Joanna Wrzosek
 - indywidualne ujęcie wody Piekarnia Wrzosek Damnica - 2 m³/d
 - Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o.
 - indywidualne ujęcie wody Tartak Damnica - 10 m³/d
 - Gospodarstwo Rolne Rędzina Sp. z o.o.
 - indywidualne ujęcie wody Wielogłowy - 7 m³/d
- Spośród 20 nadzorowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i indywidualnych ujęć wody 9 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie:
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damnica usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Strzyżyno usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka usuwanie: NO₃
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Zagórzycza usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damno usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Domaradz usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Jeziorka usuwanie: Fe/Mn
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Łojewo usuwanie: Fe/Mn
 - indywidualne ujęcie wody Wosana Damnica usuwanie: Fe
- 2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:
Urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualne ujęcia wody zaopatrują ok. 5,8 tys. mieszkańców gminy Damnica.
- 2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.
Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak również z pozostałych indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza, manganu i azotanów (pkt 2.a) spełniała w 2020 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.
- 2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.
Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 4 urządzeniach wodociągowych:
- Damnica mętność
 - Domaradz mętność, żelazo
 - Jeziorka mętność, żelazo
 - Piekarnia Wrzosek mętność
- Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 4 urządzeniach wodociągowych:
- Piekarnia Wrzosek bakterie grupy coli, ogólna mikroorganizmów w 22°C
 - Dąbrówka bakterie grupy coli
 - Bięcino Escherichia coli
 - Mianowice ogólna mikroorganizmów w 22°C
- Nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów (zarządca zapewnia im wodę konfekcjonowaną).
- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.
W 2020 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.

2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniami wymienionymi w 2.d) w 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w stosunku do urządzeń wodociągowych w miejscowościach: Damnica, Domaradz, Jeziorka, Dąbrówka, Bięcino, Mianowice;
- Piekarnia Antoni Wrzosek, Joanna Wrzosek w stosunku do indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego budynek piekarni.

2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy polegających na:

- modernizacji stacji uzdatniania wody w Jeziorkach,
- chlorowaniu, płukaniu sieci wodociągowej w Dąbrówce, Bięcinie, Mianowicach.

Ich skuteczność była potwierdzana kontrolnymi badaniami jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Słupsku
[Podpis]
Włodzisław Sławny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Damnica: ug@damnica.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. *aa.*

