



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.198.2021

Słupsk, dnia 27.09.2021 r.

KOMUNIKAT Nr 61.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 22.09.2021 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zagórzycza (gm. Damnica), które wykazały obecność bakterii z grupy coli (wynik: 2 jtk/100 ml oraz 4 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) a także ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1 ml zalecana wartość w kranie konsumenta: ≤200 jtk/1ml oraz: 280 jtk/1 ml; zalecana wartość w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: ≤100 jtk/1ml) informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia.

2 minuty



Uwaga: Wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Henryka Kisiel

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>