



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**
HK.9022.1.209.2021

Słupsk, dnia **22 PAŹ. 2021**

Wójt Damnicy
ul. Górna 1, 76-231 Damnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem podwyższonej zawartości manganu (wyniki: 60 i 61 $\mu\text{g/l}$) w próbkach wody do spożycia pobranej z hydroforni i sieci rozdzielczej urządzenia wodociągowego zapatrującego zaopatrującego miejscowości: Damnica, Budy, Dębiczka, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- Komunikat Nr 75.HK.2021 z dnia 22.10.2021 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: ug@damnica.pl)

Do wiadomości:

1. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.209.2021

Słupsk, dnia **22 PAŹ. 2021**

KOMUNIKAT Nr 75.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 22.09.2021 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: Damnica, Budy, Dębiczka, które wykazało przekroczenie: manganu (wynik: 60 i 61 µg/l; wartość parametryczna: 50 µg/l) informuje, że podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, natomiast pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody (wygląd, barwa, smak). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Zarządca urządzenia wodociągowego (ZGK Damnica) prowadzi działania mające na celu ustalenie przyczyn wystąpienia ww. przekroczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>