




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.217.2021



Słupsk, dnia **15 LIS. 2021**

Wójt Damnicy
ul. Górna 1, 76-231 Damnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem podwyższonej mętności (wyniki: 2,88 NTU) w próbkach wody do spożycia pobranej punktu zgodności zlokalizowanego na sieci rozdzielczej urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość: Strzyżyno, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- Komunikat Nr 83.HK.2021 z dnia 15.11.2021 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: ug@damnica.pl)

Do wiadomości:

1. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**
HK.9022.1.217.2021

Słupsk, dnia15 LIS. 2021.....

KOMUNIKAT Nr 83.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 25.10.2021 r. z urządzenia wodociągowego zapatrującego miejscowość Jezioro, które wykazały przekroczenie wartości parametrycznej mętności (wynik: 2,88 NTU; wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU) informuje, że podwyższona wartość tego parametrów nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogorszeniu mogą również ulec właściwości organoleptyczne wody (wygląd, barwa, smak). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia.



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.słupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-słupsk>