



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.32.2023



264
Dca
01 MAR. 2023
Słupsk, dnia

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 8.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Damnica za 2022 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica, eksploatował 16 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrujących mieszkańców 23 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Damnica;
 - Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. Bobrowniki 19, 76-231 Damnica eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące mieszkańców miejscowości Świtawy;
 - Wosana S.A. z/s w Andrychowie ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów, Oddział Produkcyjny w Damnicy ul. Przemysłowa 7, 76-231 Damnica eksploatowała 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład produkujący napoje Wosana;
 - Piekarnia Antoni Wrzosek, Joanna Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica eksploatowała 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynek piekarni;
 - Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o. w Lęborku, Tartak w Damnicy ul. Przemysłowa 4, 76-231 Damnica eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące pomieszczenia biurowe i socjalne Tartaku w Damnicy;
 - Gospodarstwo Rolne „Rędzina” Sp. z o.o. Wieszyń 2, 76-204 Słupsk 6 eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynki gospodarstwa rolnego w Wielogłowach.
- 2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy

- | | |
|--|---------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damnica | - 109,7 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Strzyżyno | - 40,3 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka | - 9,5 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Bięcino | - 16,5 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Zagórzycza | - 60,3 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Stara Dąbrowa | - 17,7 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Lebień | - 15,5 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Saborze | - 29,9 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damno | - 56 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Domaradz | - 20,7 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Świecichowo | - 26,1 m ³ /d |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Mianowice - 19,8 m³/d
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Jeziorka - 0,5 m³/d
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Łojewo - 19 m³/d
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Bobrowniki - 55,3 m³/d
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Budy - 14,2 m³/d

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody Świtawy - 30 m³/d

Wosana S.A.

- indywidualne ujęcie wody Wosana - 35 m³/d

Piekarnia Antoni Wrzosek, Joanna Wrzosek

- indywidualne ujęcie wody Piekarnia Wrzosek Damnica - 2 m³/d

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody Tartak Damnica - 6 m³/d

Gospodarstwo Rolne Rędzina Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody Wielogłowy - 7 m³/d

Spośród 21 nadzorowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i indywidualnych ujęć wody 9 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie:

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damnica usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Strzyżyno usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka usuwanie: NO₃
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Zagórzycza usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Damno usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Domaradz usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Jeziorka usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Łojewo usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Budy usuwanie: Fe/Mn
- indywidualne ujęcie wody Wosana usuwanie: Fe

2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

Urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualne ujęcia wody zaopatrują ok. 5,6 tys. mieszkańców gminy Damnica.

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak również z pozostałych indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza, manganu i azotanów (pkt 2.a) spełniała w 2022 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.

2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 7 urządzeniach wodociągowych:

- Zagórzycza mętność, żelazo, mangan
- Strzyżyno mętność
- Jeziorka mętność
- Łebień mętność
- Bobrowniki mangan
- Damno mangan
- Łojewo mangan

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 7 urządzeniach wodociągowych:

- Budy bakterie grupy coli, Escherichia coli
- Zagórzycza ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
- Damnica bakterie grupy coli
- Tartak Damnica ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

- Domaradz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
- Damno bakterie grupy coli
- Świącichowo ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

Nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów (zarządca w uzasadnionych przypadkach zapewniał odbiorcom wodę konfekcjonowaną).

- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.
W 2022 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
- 2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.
W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w stosunku do urządzeń wodociągowych w wymienionych w punkcie 2.d);
- 2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał informacje o działaniach naprawczych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy tj.: chlorowanie i/lub płukanie sieci wodociągowej, modernizację stacji uzdatniania wody.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku
[Signature]
Włodzimierz Stawny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Damnica: ug@damnica.pl
2. Starosta Powiatu Słupskiego: starostwo@powiat.slupsk.pl
3. Strona internetowa PSSE w Słupsku
4. aa.

