



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

HK.9022.11.46.2025.PDZ
Słupsk, dnia 16.06.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 31.HK.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 25.05.2026 r. z urządzenia wodociągowego zapatrującego miejscowość Łojewo, które wykazało przekroczenia wartości parametrycznych: mętności (wynik: 3,74; 3,5; 2,33 NTU, wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU), żelaza (wyniki: 350; 402; 250 $\mu\text{g/l}$; wartość parametryczna: 200 $\mu\text{g/l}$) oraz manganu (wynik: 62 $\mu\text{g/l}$; wartość parametryczna: 50 $\mu\text{g/l}$) informuje, że podwyższona wartość tych parametrów nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody (wygląd, barwa, smak). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, informuje o:

warunkowej przydatności wody do spożycia.



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Violetta Dąbrowska*

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Słupsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22