



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Znak sprawy HK.9022.1.202.2026.AC

Słupsk, 19.08.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 44.HK.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyno (gm. Damnica), stwierdzono obecność liczby enterokoków kałowych (wynik: 9 jtk/100ml; wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) oraz liczby bakterii grupy coli (wynik: 15 jtk/100ml; wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), co stanowi niezgodność z wartościami parametrycznymi liczby enterokoków kałowych oraz liczby bakterii grupy coli.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzkiego PPIS w Słupsku informuje, że woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet).



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządcę urządzenia wodociągowego zobowiązuje się do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia,
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748),
- wykonania kontrolnych badań jakości wody i przekazania sprawozdań PPIS w Słupsku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.słupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22