

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Słupsk, 28.08.2026 r.

HK.9022.1.202.2026.AC

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica

DECYZJA nr 74.HK.2026

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust.1, art. 37 ust.1, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 4a ust. 1 pkt 2, art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz.757, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) oraz art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz.1691), dalej zwany k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr: 789080/26/GDY/2; 789081/26/GDY/2; 789082/26/GDY/1 z dnia 28.08.2026 r. próbek wody pobranych w dniu 25.08.2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyńno (gm. Damnica)

stwierdza

1. przydatność wody do spożycia z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyńno (gm. Damnica),
2. wygaśnięcie decyzji Nr 71.HK.2026 z dnia 19.08.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyńno (gm. Damnica), ponieważ decyzja stała się bezprzedmiotowa.

UZASADNIENIE

Decyzją Nr 71.HK.2026 z dnia 19.08.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyńno (gm. Damnica), z uwagi na przekroczenia parametrów: liczba enterokoków kałowych (wynik: 9 jtk/100 ml; wartość parametryczna 0 jtk/100 ml) oraz liczby bakterii grupy coli (wynik: 15 jtk/100 ml; wartość parametryczna 0 jtk/100 ml) (sprawozdanie nr Nr 193/PBW/N/Ws/26 z dnia 19.08.2026 r. (sprawozdanie cząstkowe))

W dniu 28.08.2026 r. dostawca wody przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku sprawozdania z badań Nr: 789080/26/GDY/2; 789081/26/GDY/2; 789082/26/GDY/1 z dnia 28.08.2026 r. próbek wody pobranych w dniu 25.08.2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia, którymi potwierdził doprowadzenie jakości wody do spożycia z systemu wodociągowego w miejscowości Świecichowo zasilającego w wodę miejscowości: Świecichowo, Wiatrowo i Mrówczyńno (gm. Damnica) do wymagań rozporządzenia w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22

Tym samym PPIS w Słupsku stwierdził wykonanie decyzji Nr 71.HK.2026 z dnia 19.08.2026 r.

Na podstawie posiadanej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał w dniu 28.08.2026 r. komunikat Nr 47.HK.2026 r. stwierdzający przydatność wody do spożycia w celu dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

- I. Jako strona w sprawie:
 - 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica (e-Doręczenia)
- II. Do wiadomości:
 - 1. Wójt Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica (e-Doręczenia)
 - 2. aa