



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**
HK.4300.703.2018

Słupsk, dnia 31.12.2018 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce, zaopatrującego miejscowość Jeziorka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2017 r., poz. 1261 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku** po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, ul. Góra 1, 76-231 Damnica z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2018 roku,

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce, zaopatrującego miejscowość Jeziorka.

W 2018 r. jakość woda z ww. urzędzenia wodociągowego wykazuje przekroczenia obowiązujących norm dla parametrów fizykochemicznych: mętności oraz żelaza. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia w terminie do 31.12.2018 r., jednocześnie nakazał w okresie jej obowiązywania zachowanie maksymalnych wartości: mętności do 2,5 NTU, żelaza do 400 µg/l.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce, zaopatrującego miejscowość Jeziorka jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności oraz żelaza określonych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
HKP
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Damnica

Do Wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy	
OPISY 2019 -04- 18	D N I A
Nr	

J. B. SAŁUSZ

18 04. 2019

Słupsk, dnia 16.04.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica**DECYZJA NR 45.HK.2019**

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 155 kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po rozpatrzeniu wniosków strony (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy): z dnia 01.02.2019 r. znak: ZGK 7033.3.2018 oraz z dnia 04.03.2019 r. znak: ZGK 7033.4.2019 za zgodą stron zmienia decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Nr 45.HK.2018 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie doprowadzenia jakości wody do spożycia w zakresie mętności i żelaza z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrującego miejscowość **Jeziorka**

w następujący sposób:

- pkt 3 ww. decyzji otrzymuje brzmienie: „W okresie obowiązywania decyzji utrzymywać wartości parametrów: mętność do 4,0 NTU, żelazo do 600 µg/l”

w części dot. terminu wykonania zarządzeń:

- termin wykonania pkt 1, pkt 3 przedłuża do 31 grudnia 2019 r.
- termin wykonania pkt 2 przedłuża do 15 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie:

W związku z przekroczeniami wartości parametrycznych mętności (wynik: 3,1 NTU; wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU) oraz żelaza (wynik: 446 µg/l; wartość parametryczna: 200 µg/l) zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 14/PBW/N/Ws/19 z dnia 18.01.2019 r. próbki wody pobranej z punktu zgodności: Jeziorka 6A zarządca wodociągu przedstawił pismo z 01.02.2019 r., znak: ZGK 7033.3.2019 (data wpływu do PSSE: 04.02.2019 r.), w którym zwraca się z prośbą o zwiększenie dopuszczalnych wartości mętności do 4,0 NTU i żelaza do 600 µg/l do czasu zakończenia działań naprawczych tj. do 30.06.2019 r. oraz przedstawia działania naprawcze jakie zamierza podjąć.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w odpowiedzi wezwał stronę do uzupełnienia podania (Wezwanie Nr 7.HK.2019 z dnia 22.02.2019 r.) o plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji posiadający akceptację Wójta Gminy Damnica.

W dniu 06.03.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku pismo z 04.03.2019 r., znak: ZGK 7033.4.2019 r., które zawiera zaakceptowany przez Wójta Gminy Damnica plan działań naprawczych uwzględniający możliwość budowy nowego ujęcia wody lub przyłączenia miejscowości Jeziorka do sąsiedniej miejscowości w terminie do 31.12.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeanalizowaniu ww. dokumentacji oraz biorąc pod uwagę propozycje strony orzekł jak w sentencji.

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Damnica
ul. Górna 1, 76-231 Damnica
2. aa