



Słupsk, dnia 30.12.2019 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 106.HK.2019**  
dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dąbrówce,  
zaopatrującego miejscowości Dąbrówka i Wiszno

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2019 r.

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówce, zaopatrującego miejscowości: Dąbrówka, Wiszno.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca urządzenia wodociągowego (ZGK Damnica) pobrał 6 próbek wody z punktów zgodności. Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 03.10.2019 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na chlorowaniu i płukaniu sieci, a następnie przedstawił w dniu 22.10.2019 r. sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówce, zaopatrującego miejscowości: Dąbrówka i Wiszno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują(elektronicznie):

1. Wójt Gminy Damnica

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYBIENIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE