



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.519.2019



OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 109.HK.2019
dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starej Dąbrowie,
zaopatrującego miejscowość Stara Dąbrowa

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starej Dąbrowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2019 roku,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starej Dąbrowie, zaopatrującego miejscowość: Stara Dąbrowa.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca urządzenia wodociągowego (ZGK Damnica) pobrał 4 próbki wody z punktów zgodności. Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 23.09.2019 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił w dniu 16.10.2019 r. sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starej Dąbrowie, zaopatrującego miejscowość Stara Dąbrowa spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Damnica

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE