




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.4300.526.2019



Słupsk, dnia 30.12.2019 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 116.HK.2019**  
dla urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce,  
zaopatrującego miejscowość Jeziorka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r., poz. 59) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2019 roku,

**stwierdza**

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce, zaopatrującego miejscowość Jeziorka.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca urzędzenia wodociągowego (ZGK Damnica) pobrał 5 próbek wody z punktów zgodności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 3 próbki wody z punktu zgodności. W 2019 r. jakość woda z ww. urzędzenia wodociągowego wykazuje przekroczenia obowiązujących norm dla parametrów fizykochemicznych: mętności oraz żelaza. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia w terminie do 31.12.2019 r., jednocześnie nakazał w okresie jej obowiązywania zachowanie maksymalnych wartości: mętności do 4,0 NTU, żelaza do 600 µg/l.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jeziorce, zaopatrującego miejscowość Jeziorka jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości mętności oraz żelaza określonych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Damnica

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE