



P. M. Chłotajka
22.05.2020 r.
Słupsk, dnia 20.05.2020 r. *[Signature]*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica

DECYZJA Nr 32.HK.2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 12. ust 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 4 i ust 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), oraz art. 104 i 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeanalizowaniu sprawozdania z badań Nr 218487/20/GDY/1 z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do PSSE: 19.05.2020 r.) próbki wody pobranej z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: Dąbrówka i Wiszno z punktu zgodności wykonanego w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia

nakazuje

firmie Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy:

1. podjąć natychmiastowe działania naprawcze do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: Dąbrówka i Wiszno do wartości określonych w załączniku nr 1 część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
2. dostarczać odbiorcom wodę zdatną do spożycia do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody do spożycia z urządzenia wodociągowego,
3. informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podejmowanych działaniach naprawczych.

Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 19.05.2020 r. zarządca urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: Dąbrówka i Wiszno (Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy), przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku sprawozdanie z badań Nr 218487/20/GDY/1 z dnia 15.05.2020 r., które wykazało przekroczenie wartości parametrycznej: bakterii grupy coli (wynik: 5 jtk/100 ml; wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), co stanowi naruszenie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w Słupsku stwierdza brak przydatności wody do spożycia gdyż zakres wykonanych badań mikrobiologicznych nie daje podstaw do wykluczenia obecności enterokoków. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 k.p.a.

W przypadku nie wykonania decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50000 zł przy każdorazowym wymiarze zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica

II. Do wiadomości:

1. Wójt Damnicy
ul. Górna 1, 76-231 Damnica
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
3. aa